



Производственно-технологическая лаборатория  
ПАО "КИРОВОГРАДГРАНИТ"

ПАСПОРТ

Наименование предприятия Новгородковский гранитный карьер  
Дата выдачи паспорта 2013 год  
Потребитель \_\_\_\_\_  
Наименование продукции Отсев гранитный

Наименование показателя	Соответствует ДСТУ Б В. 2.7-210:2010	
1. Зерновой состав:		
Полный остаток на ситах, % по массе	10 мм	-
	5 мм	2,25%
	2,5 мм	19,5%
	1,25 мм	47,0%
	0,63 мм	61,0%
	0,315 мм	73,0%
	0,14 мм	84,5%
	менее 0,14	100%
2. Модуль крупности:	2,8	Относится к группе крупных отсевов
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц:		6,5%
В том числе глины в комках:		-
4. Марка щебня по крупности:		1200
5. Объемная насыпная масса:		1,350 т/м <sup>3</sup>
6. Радиационный замер:		Соответствует <b>первому</b> классу строительных материалов

Свидетельство про аттестацию лаборатории № 2855 от 15.05.2012, действительно до 15.05.2015 года.

Начальник лаборатории



Е.В. Захарченко