



Производственно-технологическая лаборатория ПАО "КИРОВОГРАДГРАНИТ"

ПАСПОРТ

Наименование предприятия Помошьянский гранитный карьер
 Дата выдачи паспорта 2013 год
 Потребитель _____
 Наименование продукции Смесь гранитная фракций 5-20 мм

Наименование показателя	По ДСТУ Б В.2.7-75-98	Фактически
1. Зерновой состав:		
Полный остаток на ситах, % по массе	От 90 до 100	<u>97,95%</u>
Д	От 30 до 80	<u>64,3%</u>
0,5 (д +Д)	До 10	<u>7,9%</u>
Д	До 0,5	<u>-</u>
1,25 Д	до 35 %	<u>31%</u>
2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм:		
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц:	До 1 %	<u>0,7%</u>
В том числе глины в комках:	0,25 %	<u>-</u>
4. Содержание зерен слабых пород в % по массе:	5	<u>-</u>
5. Марка щебня по крупности:	800 – 1400	<u>1200</u>
6. Морозостойкость:	Мрз 300	<u>300</u>
7. Объемная насыпная масса:		<u>1,330 т/м³</u>

Соответствует **первому** классу строительных материалов

Свидетельство про аттестацию лаборатории № 2855 от 15.05.2012, действительно до 15.05.2015 года.

Начальник лаборатории



Е.В. Захарченко