



# Производственно-технологическая лаборатория ПАО "КИРОВОГРАДГРАНИТ"

## ПАСПОРТ

Наименование предприятия Помошнянский гранитный карьер  
 Дата выдачи паспорта 2013 год  
 Потребитель \_\_\_\_\_  
 Наименование продукции Смесь гранитная фракций 20-70 мм

Наименование показателя	По ДСТУ Б В.2.7-75-98	Фактически
1. Зерновой состав:		
Полный остаток на ситах, % по массе	От 90 до 100	98,75%
	От 30 до 80	65,3%
	До 10	6,75%
	До 0,5	-
	до 35 %	31%
2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм:		
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц:	До 1 %	0,7%
В том числе глины в комках:	0,25 %	-
4. Содержание зерен слабых пород в % по массе:	5	-
5. Марка щебня по дробности:	800 – 1400	1200
6. Морозостойкость:	Мрз 300	300
7. Объемная насыпная масса:		1,270 м/м <sup>3</sup>

Соответствует **первому** классу строительных материалов

Свидетельство про аттестацию лаборатории № 2855 от 15.05.2012, действительно до 15.05.2015 года.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_



Е.В. Захарченко