ПАСПОРТ

Назва підприємства	***ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Новопавлівський гранітний кар'єр***
Дата видачі паспорту	***2021 рік***
Замовник	
Назва продукції	***Щебінь гранітний фракції 5-15 мм***

Назва показника		По ДСТУ Б В.2.7-74-98	Фактично
1. Зерновий склад:			
Повний залишок на ситах, % по масі	д	Від 90 до 100	*98,9%*
	0,5 (д +Д)	Від 30 до 80	*58,45%*
	Д	До 10	*7,25%*
	1,25 Д	До 0,5	-
2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм:		до 35 %	*11%*
3. Вміст пиловидних і глинистих часток:		До 1 %	*0,7%*
В тому числі глини в грудках:		0,25 %	-
4. Вміст зерен слабих порід в % по масі:		5	-
5.Марка щебеню по міцності:		800 – 1400	*1200*
6. Морозостійкість:		Мрз 300	*300*
7. Об'ємно насипна щільність:			*1,350 т/м^3*
8. Радіаційні властивості:		Відповідає **першому** класу будівельних матеріалів	

Сертифікат лабораторії № 20/20 від 12.05.2020, дійсний до 08.05.2022 року.

Начальник лабораторії О.В. Захарченко