ПАСПОРТ

Назва підприємства *ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Новопавлівський гранітний кар'єр*

Дата видачі паспорту *2023 рік*

Замовник

Назва продукції *Щебенево-піщана суміш з граніту фракції 0-70 мм*

Назва показника		По ДСТУ Б В 2.7-30-2013	Фактично
1. Зерновий склад:			
Повний залишок на ситах, % по масі	70 мм	0-10	*7,25%*
	40 мм	20-40	*33,15 %*
	20 мм	40-65	*56,9%*
	10 мм	55-80	*63,8%*
	5 мм	65-85	*74,3%*
	2,5 мм	75-90	*78,05%*
	0,63 мм	80-95	*88,95%*
	0,16 мм	90-100	*94,1%*
	0,05 мм	95-100	*98,6*
2. Вміст зерен пластинчатої (лещадної) та голчастої форм:		до 35%	*21%*
3. Вміст пиловидних і глинистих часток:		до 7%	*5,0%*
В тому числі глини в грудках:		до 0,25%	-
4. Марка щебеню по міцності:		800-1400	*1200*
5. Морозостійкість:		Мрз 300	*300*
6. Об'ємна насипна щільність:			*1,650 т/м*
7. Радіаційні властивості:		Відповідає першому класу будівельних матеріалів	

Сертифікат лабораторії № 26/22 від 20.06.2022, дійсний до 17.06.2024 року.

.

Начальник лабораторії О.В. Захарченко

Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., с. Новопавлівка * УКРАЇНА * Публічне акціонерне товариство "КІРОВОГРАДГРАНІТ" №2 Ід.код 13744297