



Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

ПАСПОРТ

Назва підприємства

ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Новгородківський
гранітний кар'єр

Дата видачі паспорту

2026 рік

Замовник

Назва продукції

Пісок з відсіву дроблення граніту фракції 0-5 мм*

Назва показника	Відповідає ДСТУ Б. В. 2.7.-210:2010
-----------------	-------------------------------------

1. Зерновий склад:

Повний залишок на ситах, % по масі

10 мм	-
5 мм	2,75%
2,5 мм	20,5%
1,25 мм	47,5%
0,63 мм	63,0%
0,315 мм	73,5%
0,16 мм	88,5%
менше 0,16	100%

2. Модуль крупності:

2,9

Відноситься до групи крупних
відсівів

3. Вміст пиловидних та глинистих часток:

6,7%

В тому числі глини в грудках:

0,02%

4. Марка щебеню по міцності:

600

5. Об'ємно насипна щільність:

1,350 т/м³

6. Радіаційний замір:

Відповідає першому класу будівельних матеріалів

Сертифікат лабораторії № 22/26 від 01.06.2026, дійсний до 01.06.2028 року.

Начальник лабораторії



О.П. Гамарець