



Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ «КІРОВОГРАДГРАНІТ»

ПАСПОРТ

Назва підприємства

ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Новопавлівський
гранітний кар'єр

Дата видачі паспорту

2026 рік

Замовник

Назва продукції

Щебенево-піщана суміш з граніту фракції 0-20 мм

Назва показника	По ДСТУ 9177-2:2022	Фактично
1. Зерновий склад:		
Повний залишок на ситах, % по масі		
20 мм	0-20	8,6%
10 мм	25-40	39,55%
5 мм	40-65	56,4%
2,5 мм	55-80	73,2%
0,63 мм	75-95	84,25%
0,16 мм	90-100	96,2%
0,05 мм	95-100	98,3%
2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм:	до 35%	18%
3. Вміст пиловидних і глинистих часток:	до 7%	5,0%
В тому числі глини в грудках:	до 0,25%	-
4. Марка щебеню по міцності:	800-1400	1200
5. Морозостійкість:	Мрз 300	300
6. Об'ємна насипна щільність:		1,650 т/м

7. Радіаційні
властивості:

Сертифікат лабораторії № 22/26 від 01.06.2026, дійсний до 01.06.2028 року.

Відповідає першому класу будівельних матеріалів

Начальник лабораторії



О.П. Гамарець