



Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ «КІРОВОГРАДГРАНІТ»

ПАСПОРТ

Назва підприємства

ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Новопавлівський
гранітний кар'єр

Дата видачі паспорту

2026 рік

Замовник

Назва продукції

Щебенево-піщана суміш з граніту фракції 0-70 мм

Назва показника	По ДСТУ 9177-2:2022		Фактично
1. Зерновий склад:			
Повний залишок на ситах, % по масі	70 мм	0-10	6,05%
	40 мм	20-40	32,75 %
	20 мм	40-65	54,9%
	10 мм	55-80	64,7%
	5 мм	65-85	73,25%
	2,5 мм	75-90	77,5%
	0,63 мм	80-95	88,65%
	0,16 мм	90-100	92,1%
	0,05 мм	95-100	98,55
2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм:			
		до 35%	22%
3. Вміст пиловидних і глинистих часток:			
		до 7%	5,0%
В тому числі глини в грудках:			
		до 0,25%	-
4. Марка щебеню по міцності:			
		800-1400	1200
5. Морозостійкість:			
		Мрз 300	300
6. Об'ємна насипна щільність:			
			1,650 т/м

Відповідає першому класу будівельних матеріалів

властивості:

Сертифікат лабораторії № 22/26 від 01.06.2026 дійсний до 01.06.2028 року.

Начальник лабораторії



О.П. Гамарець