



Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

ПАСПОРТ

Назва підприємства

ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Новопавлівський
гранітний кар'єр

Дата видачі паспорту

2026 рік

Замовник

Назва продукції

Щебінь щільний природний гранітний фракції 20-70 мм

Назва показника	ТУ У 08. Л-39839239-001:2026	Фактично
1. Зерновий склад:		
Повний залишок на ситах, % по масі	Від 90 до 100	98.35%
	Від 30 до 80	54.7%
	До 10	3.35%
	До 0,5	-
	до 35 %	16%
2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм:	До 1 %	0,7%
3. Вміст пиловидних і глинистих часток:	0,25 %	-
В тому числі глини в грудках:	5	-
4. Вміст зерен слабих порід в % по масі:	800 – 1400	1200
5. Марка щебеню по міцності:	Мрз 300	300
6. Морозостійкість:		1,270 м/м ³
7. Об'ємно насипна щільність:		
8. Радіаційні властивості:		
Відповідає першому класу будівельних матеріалів		
Сертифікат лабораторії № 22/26 від 01.06.2026, дійсний до 01.06.2028 року.		

Начальник лабораторії



О.П. Гамарець