



Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

ПАСПОРТ

Назва підприємства

ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» с.Соколівське
вул.Шосейна 50

Дата видачі паспорту

2026 рік

Замовник

Назва продукції

Щебенево-піщана суміш з граніту фракції 0-40 мм

Назва показника		По ДСТУ 9177-2:2022	Фактично
1. Зерновий склад:			
Повний залишок на ситах, % по масі	70 мм	-	-
	40 мм	0-15	12,2 %
	20 мм	20-40	36,55%
	10 мм	35-60	45,25%
	5 мм	45-70	56,05%
	2,5 мм	55-80	63,8%
	0,63 мм	65-90	67,45%
	0,16 мм	75-92	86,9%
	0,05 мм	80-93	91,25%
2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм:			
		до 35%	21%
3. Вміст пиловидних і глинистих часток:			
		до 7%	5,1%
В тому числі глини в грудках:			
		до 0,25%	-
4. Марка щебеню по міцності:			
		800-1400	1200
5. Морозостійкість:			
		Мрз 300	300
6. Об'ємно насипна щільність:			
			1,550 т/м

Відповідає першому класу будівельних матеріалів

властивості:

Сертифікат лабораторії № 22/26 від 01.06.2026, дійсний до 01.06.2028 року.

Начальник лабораторії



О.П. Гамарець