



Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

ПАСПОРТ

Назва підприємства

ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Помічянський
гранітний кар'єр

Дата видачі паспорту

2026 рік

Замовник

Назва продукції

Щебенево-піщана суміш з граніту фракції 0-70 мм

Назва показника		По ДСТУ 9177- 2:2022	Фактично
1. Зерновий склад:			
Повний залишок на ситах, % по масі	70 мм	0-10	4,95%
	40 мм	20-40	38,2 %
	20 мм	40-65	58,1%
	10 мм	55-80	64,55%
	5 мм	65-85	75,2%
	2,5 мм	75-90	79,15%
	0,63 мм	80-95	89,3%
	0,16 мм	90-100	94,6%
	0,05 мм	95-100	98,75%
2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм:		до 35%	21%
3. Вміст пиловидних і глинистих часток:		до 7%	5,1%
В тому числі глини в грудках:		до 0,25%	-
4. Марка щебеню по міцності:		800-1400	800
5. Морозостійкість:		Мрз 300	300
6. Об'ємна насипна щільність:			1650 т/м

7. Радіаційні
властивості:

Відповідає першому класу будівельних матеріалів

Сертифікат лабораторії № 22/26 від 01.06.2026, дійсний до 01.06.2028 року.



Начальник лабораторії

ОП. Гамарець