



Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ «КІРОВОГРАДГРАНІТ»

ПАСПОРТ

Назва підприємства

ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Помічнянський
гранітний кар'єр

Дата видачі паспорту

2026 рік

Замовник

Назва продукції

Щебінь щільний природний гранітний фракції 10-20 мм

Назва показника	ТУ У 08. Л-39839239-001:2026	Фактично
1. Зерновий склад:		
Повний залишок на ситах, % по масі	Від 90 до 100	98,25%
Д	Від 30 до 80	54,75%
0,5 (д +Д)	До 10	6,9%
Д	До 0,5	-
1,25 Д	до 35 %	24%
2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм:	До 1 %	0,7%
3. Вміст пиловидних і глинистих часток:	0,25 %	-
В тому числі глини в грудках:	5	-
4. Вміст зерен слабих порід в % по масі:	800 – 1400	1200
5. Марка щебеню по міцності:	Мрз 300	300
6. Морозостійкість:		1,336т/м ³
7. Об'ємно насипна щільність:		
8. Радіаційні властивості:		

Відповідає першому класу будівельних матеріалів

Сертифікат лабораторії № 22/26 від 01.06.2026, дійсний до 01.06.2028 року.

Начальник лабораторії



О.П. Гамарець