



Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

ПАСПОРТ

Назва підприємства

ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Помічнянський
гранітний кар'єр

Дата видачі паспорту

2026 рік

Замовник

Назва продукції

Щебенево-піщана суміш з граніту фракції 0-20 мм

Назва показника		По ДСТУ 9177- 2: 2022	Фактично
1. Зерновий склад:			
Повний залишок на ситах, % по масі	20 мм	0-20	13,11%
	10 мм	25-40	36,5%
	5 мм	40-65	58,95%
	2,5 мм	55-80	74,2%
	0,63 мм	75-95	88,3%
	0,16 мм	90-100	94,95%
	0,05 мм	95-100	98,75%
2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм:		до 35%	21%
3. Вміст пиловидних і глинистих часток:		до 7%	5,2%
В тому числі глини в грудках:		до 0,25%	-
4. Марка щебеню по міцності:		800-1400	1200
5. Морозостійкість:		Мрз 300	300
6. Об'ємна насипна щільність:			1,450 т/м

Відповідає першому класу будівельних матеріалів

7. Радіаційні властивості:

Сертифікат лабораторії № 22/26 від 01.06.2026 дійсний до 01.06.2028 року.

Начальник лабораторії



О.П. Гамарець