



Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

ПАСПОРТ

Назва підприємства

ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Помічнянський
гранітний кар'єр

Дата видачі паспорту

2026 рік

Замовник

Назва продукції

Щебінь щільний природний гранітний фракції 20-40 мм

Назва показника		ТУ У 08. Л-39839239-001:2026	Фактично
1. Зерновий склад:			
Повний залишок на ситах, % по масі	Д	Від 90 до 100	97,95%
	0,5 (д +Д)	Від 30 до 80	55,05%
	Д	До 10	6,2%
	1,25 Д	До 0,5	-
2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм:		до 35 %	21%
3. Вміст пиловидних і глинистих часток:		До 1 %	0,7%
В тому числі глини в грудках:		0,25 %	-
4. Вміст зерен слабих порід в % по масі:		5	-
5. Марка щебеню по міцності:		800 – 1400	600
6. Морозостійкість:		Мрз 300	300
7. Об'ємно насипна щільність:			1,290 т/м ³

8. Радіаційні властивості: Відповідає **першому** класу будівельних матеріалів

Сертифікат лабораторії № 22/26 від 01.06.2026, дійсний до 01.06.2028 року.

Начальник лабораторії



О.П. Гамарець