



Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

ПАСПОРТ

Назва підприємства

ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Помічнянський
гранітний кар'єр

Дата видачі паспорту

2026 рік

Замовник

Назва продукції

Щебінь щільний природний гранітний фракції 2-5 мм

Назва показника	ТУ У 08. Л-39839239-001:2026	Фактично
1. Зерновий склад:		
Повний залишок на ситах, % по масі	Від 90 до 100	99,8%
Д	Від 30 до 80	60,2%
0,5 (д +Д)	До 10	3,55%
Д	До 0,5	-
1,25 Д	до 35 %	20%
2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм:		
3. Вміст пиловидних і глинистих часток:	До 1 %	0,7%
В тому числі глини в грудках:	0,25 %	-
4. Вміст зерен слабих порід в % по масі:	5	-
5. Марка щебеню по міцності:	800 – 1400	1200
6. Морозостійкість:	Мрз 300	300
7. Об'ємно насипна щільність:		1,236 т/м ³

Відповідає **першому** класу будівельних матеріалів

Сертифікат лабораторії № 22/26 від 01.06.2026, дійсний до 01.06.2028 року.

Начальник лабораторії



О.П. Гамарець